Коробка соединительная КВСК «СЕВЕР»	Декларация соответствия ТС N RU Д-RU.АЛ16.В31323 с 18.03.2014г. по 17.03.2019г. Степень защиты IP55 по ГОСТ 14254-96	
Блок коммутационный защитный БКЗ-8 «СЕВЕР»	Сертификат соответствия С-RU.ПБ65.В.00245 действителен с 15.07.2013г. по 14.07.2016 г. Степень защиты IP65 по ГОСТ 14254-96	

Оповещатели

Оповещатель охранно-пожарный звуковой **ОЗ-12 - 01 "Гром"** **ОЗ-12 - 02 "Гром"** **ОЗ-12 -03 "Гром"** **ОЗ-12 -04 "Гром"**	Сертификат соответствия С-RU.ПБ25.В.03306 действителен с 22.09.2015г. по 21.09.2020г. Ток потребления: звук 20 мА; свет 80 мА Степень защиты IP54 по ГОСТ 14254-96	
Оповещатель световой **ОС-12 исп.01«Аякс»** **ОС-12 исп.02«Аякс»**	Сертификат соответствия С-RU.ПБ25.В.03306 действителен с 22.09.2015г. по 21.09.2020г. Диапазон напряжений 9-13,8В Потребляемый ток 30 мА Степень защиты IP66 по ГОСТ 14254-96	
Индикатор выносной световой **ИВС-1** **ИВС-2**	Сертификат соответствия С-RU.ПБ25.В.02869 действителен с 09.12.2014г. по 08.12.2019 г. Сертификат соответствия ССБК RU.ПБ09.Н000231 действителен с 13.05.2014г. по 12.05.2019г. Степень защиты IP66 по ГОСТ 14254-96	
Усройство речевого оповещния **«РАСКАТ»**	Сертификат соответствия С-RU.ПБ25.В.02869 действителен с 09.12.2014г. по 08.12.2019 г. Степень защиты IP41 по ГОСТ 14254-96 Номинальная выходная мощность усилителя низкой частоты БРО не менее 10 Вт	
Оповещатель световой **«ИСКРА»**	Сертификат соответствия С-RU.ПБ16.В00348 действителен с 15.11.2011г. по 14.11.2016г. Напряжение питания 12В; 24В Степень защиты IP41 по ГОСТ 14254-96	

Извещатели уровня жидкости

Извещатель (анализатор) уровня жидкостей **ИУЖ-2 «Венеция»**	Декларация соответствия ТС № RU Д-RU.ME61.B.00199 с 25.12.2014г. до 24.12.2019г. Степень защиты IP68 по ГОСТ 14254-96	
Извещатель (анализатор) уровня жидкостей **Водолей-Р**	Декларация соответствия ТС № RU Д-RU.ME61.B.00199 с 25.12.2014г. до 24.12.2019г. Степень защиты IP68 по ГОСТ 14254-96	

ООО НПП «Магнито-Контакт»

Россия, 390027 г.Рязань, ул.Новая 51В, тел/факс: (4912) 45-16-94, 45-37-88, 210-215

e-mail:451694@bk.ru http://www.m-kontakt.ru

ООО НПП «Магнито-Контакт»

Россия, г.Рязань, ул.Новая 51В, тел/факс: (4912) 45-16-94, 45-37-88, 210-215 e-mail:451694@bk.ru http://www.m-kontakt.ru

ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ УРОВНЯ «ia»

Наименование	Сертификаты, маркировка	Фото
Оповещатель световой взрывозащищённый **ОС-12/В «АЯКС»**	Сертификат соответствия С-RU.ПБ25.В.03306 срок действия с 22.09.2015г. по 21.09.2020г. Сертификат соответствия ТС RU C-RU.ГБ05.В.01216 срок действия с 03.07.2015.г. по 03.07.2020 г. маркировка взрывозащиты **1ExibIIBT4 X** по ГОСТ 30852.0-2002	
Барьер искрозащиты шлейфа **БИСШ**	Сертификат соответствия С-RU.ПБ25.В.02870 срок действия 09.12.2014г. по 08.12.2019г. Разрешение ФС РРС 00-047410 срок действия с 23.03.2012г. по 23.03.2017г. Сертификат соответствия ТС RU C-RU.ГБ05.В.01216 срок действия с 03.07.2015г. по 03.07.2020г. маркировка взрывозащиты **[Exia]IIC/IIB** по ГОСТ 30852.0-2002.	
Извещатель пожарный ручной **ИП 535/В «СЕВЕР»**	Сертификат соответствия С-RU.ПБ16.В.02451 срок действия с 13.05.2014г. по 12.05.2019г. Разрешение ФС РРС 00-047410 срок действия с 23.03.2012г. по 23.03.2017г. Сертификат соответствия ТС RU C-RU.ГБ05.В.01216 срок действия с 03.07.2015г. по 03.07.2020г. маркировка взрывозащиты **0ExiaIICT6** по ГОСТ 30852.0-2002.	
Устройство соединительное **УСБ-Ex «СЕВЕР»**	Сертификат соответствия С-RU.ПБ25.В.02870 срок действия с 09.12.2014г. по 08.12.2019г. Разрешение ФС РРС 00-047410 срок действия с 23.03.2012г. по 23.03.2017г. Сертификат соответствия ТС RU C-RU.ГБ05.В.01216 срок действия с 03.07.2015г. по 03.07.2020г. маркировка взрывозащиты **0ExiaIICT6** по ГОСТ 30852.0-2002.	
Извещатель пожарный тепловой максимальный **ИП 103-10/В** Устройство соединительное **УС-4-Ex**	Сертификат соответствия № С-RU. ПБ65.В00244 срок действия с 15.07.2013г. по 14.07.2016г. Сертификат соответствия ТС RU C-RU.ГБ05.В00637 срок действия с 10.07.2014г. по 10.07.2019 г. маркировка взрывозащиты **1ExibIIBT6 X** по ГОСТ 30852.0-2002. маркировка взрывозащиты **0ExiaIICT6** по ГОСТ 30852.0-2002.	
Извещатели охранные точечные магнитоконтактные взрывозащищенные **ИО 102-26/В АЯКС**	Сертификат соответствия ТС RU C-RU.ГБ05.В00299 срок действия с 24.12.2013г. до 24.12.2018г. маркировка взрывозащиты **0ExiaIICT6 X** по ГОСТ 30852.0-2002. Декларация соответствия ТС № RU Д-RU.ME61.B.00197 срок действия 25.12.2014г. до 24.12.2019г.	
Датчик инерционный магнитоконтакный взрывозащищенный ДИМК/В	Сертификат соответствия ТС RU C-RU.ГБ05.В00299 срок действия с 24.12.2013 г. по 24.12.2018 г. маркировка взрывозащиты **0ExiaIICT6 X** по ГОСТ 30852.0-2002.	
Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный **ИПР 514-2/В "КУЛЬТ"**	Сертификат соответствия № С-RU. ПБ65.В00244 действителен с 15.07.2013г. по 14.07.2016г. Сертификат соответствия ТС RU C-RU.ГБ05.В00299 срок действия с 24.12 .2013г. по 24.12 .2018 г. маркировка взрывозащиты **0EXiaIICT6 X** без световой индикации по ГОСТ Р 51330.0-99. маркировка взрывозащиты **1ExibIIBT6 X** со световой индикацией по ГОСТ Р 51330.0-99.	

Извещатели пожарные

Наименование	Сертификаты, маркировка	Фото
Извещатель пожарный тепловой максимальный **ИП 105-1-(50°С), ИВС-1**	Сертификат соответствия ССБК RU.ПБ09.Н000231 действителен с 13.05.2014г. по 12.05.2019г. Температура срабатывания от 48°С до 52°С Степень защиты IP20 по ГОСТ 14254-96	
Извещатель пожарный тепловой максимальный **ИП 105-1-А1** **ИП 105-1-А3**	Сертификат соответствия С-RU. ПБ65.В00244 срок действия с 15.07.2013г. по 14.07.2016г. Температура срабатывания от 54°С до 65°С Температура срабатывания от 64°С до 76°С Степень защиты IP20 по ГОСТ 14254-96	
Извещатель пожарный тепловой максимальный **ИП 105-1-D Сауна** **ИП 105-1-G Сауна-150**	Сертификат соответствия С-RU.ПБ16.В.02451 срок действия 13.05.2014г. по 12.05.2019г. Температура срабатывания от 99°С до 115°С Температура срабатывания от 144°С до 160°С Степень защиты IP20 по ГОСТ 14254-96	
Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный **ИП 115-1-А1R1 «МАКС»**	Сертификат соответствия С-RU.ПБ25.В02451 срок действия с 13.05.2014г. по 12.05.2019г. Температура срабатывания от 54°С до 65°С Степень защиты IP20 по ГОСТ 14254-96	
Извещатель пожарный тепловой максимальный **ИП 103-10-А1** **ИП 103-10-А3** Устройство соединительное **УС-4**	Сертификат соответствия № С-RU. ПБ65.В00244 действителен с 15.07.2013г. по 14.07.2016г. Температура срабатывания от 54°С до 65°С Температура срабатывания от 64°С до 76°С Степень защиты IP65 по ГОСТ 14254-96	
Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный **ИП 115-1-(IP44) «МАКС»**	Сертификат соответствия С-RU. ПБ65.В00244 срок действия с 15.07.2013г. по 14.07.2016г. Температура срабатывания от 54°С до 65°С (ИП 115-1-А1R1) Температура срабатывания от64°С до 76°С (ИП 115-1-А3R1) Температура срабатывания от 84°С до 100°С (ИП 115-1-CR1(IP44)	
Извещатель пожаный ручной магнитоконтактный **ИПР 514-2 "Культ"**	Сертификат соответствия № С-RU. ПБ65.В00244 действителен с 15.07.2013г. по 14.07.2016г. Степень защиты IP41 по ГОСТ 14254-96	
Извещатели пожарные ручные **ИП 535 – 26 «Север»**	Сертификат соответствия С-RU.ПБ16.В.02451 срок действия 13.05.2014г. по 12.05.2019г. Степень защиты IP55 по ГОСТ 14254-96	

Магнитоуправляемые извещатели для магнитоактивных конструкций

Датчик положения магнитогерконовый **ARTOL-3**	Основной цвет корпуса черный или белый. Другие цвета корпуса по согласованию с заказчиком. Степень защиты оболочки IP68 Температура окружающей среды от минус 50°С до +85°С. Ток 0,5А, напряжение 200В, мощность 10 Вт	

Извещатели охранные **«Сторож»**	Декларация соответствия ТС № RU Д-RU.ME61.B.00198 с 25.12.2014г. до 24.12.2019г. Степень защиты IP30 по ГОСТ 14254-96	

Аппаратура для систем ОПС

GSM информатор **Часовой-1** **Часовой-1М**	Напряжение питания 12В Количество входов- 3 Ток потребления в режиме ожидания 50мА Ток потребления во время соединения 100мА	
Импульсный преобразователь напряжения **ИПН- 12-24 «Аякс»** **ИПН- 24-12 «Аякс»**	Декларация соответствия ТС N RU Д-RU.АЛ16.В31323 с 18.03.2014г. По 17.03.2019г. Степень защиты IP65 по ГОСТ 14254-96	
Блок защиты линий видеосигнала и питания видеокамер **БЗЛ-ВП «Аякс»,** **БЗЛ-ВП-220 «Аякс»**	Декларация соответствия ТС N RU Д-RU.АЛ16.В31323 с 18.03.2014г. По 17.03.2019г. Степень защиты IP65 по ГОСТ 14254-96	
Блок защиты линии шлейфа сигнализации и питания приборов систем сигнализации **БЗЛ-ШП «АЯКС»**	Декларация соответствия ТС N RU Д-RU.АЛ16.В31323 с 18.03.2014г. По 17.03.2019г. Степень защиты IP65 по ГОСТ 14254-96	
Блок защиты линий видеосигнала видеокамер **БЗЛ-В-1 «АЯКС»**	Декларация соответствия ТС N RU Д-RU.АЛ16.В31323 с 18.03.2014г. По 17.03.2019г. Степень защиты IP65 по ГОСТ 14254-96	

Коммутационные изделия для систем ОПС и автоматики

Устройство управления и коммутации **УУК**	Декларация соответствия ТС N RU Д-RU.АЛ16.В31323 с 18.03.2014г. По 17.03.2019г. Степень защиты IP30 по ГОСТ 14254-96 Номинальное напряжение на катушке управления устройства 12 В ± 10%, 24 ± 10%	
Устройство соединительное **УСБ «Север»**	СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ С-RU.ПБ25.В.0287 срок действия с 09.12.2014г. по 08.12.2019г. Степень защиты IP55 по ГОСТ 14254-96	

извещатели охранные

Извещатель охранный поверхностный ударноконтактный **ИО 303-3 Окно – 4М**	Декларация соответствия ТС № RU Д-RU.ME61.B.00200 с 25.12.2014г. до 24.12.2019г. Степень защиты IP41 по ГОСТ 14254-96	
Извещатель охранный поверхностный ударноконтактный **ИО 303-4 Окно –5**	Декларация соответствия ТС № RU Д-RU.ME61.B.00200 с 25.12.2014г. до 24.12.2019г. Степень защиты IP41 по ГОСТ 14254-96	
Извещатель охранный поверхностный ударноконтактный **ИО 303-6 Окно –6**	Декларация соответствия ТС № RU Д-RU.ME61.B.00200 с 25.12.2014г. до 24.12.2019г. Степень защиты IP41 по ГОСТ 14254-96	
Датчик инерционный магнитоконтактный **ДИМК**	Декларация соответствия ТС № RU Д-RU.ME61.B.00200 с 25.12.2014г. до 24.12.2019г. Степень защиты IP41 по ГОСТ 14254-96	
Извещатели охранные совмещённые **ИО 315-3/1 Орбита-1** **ИО 315-3/2 Орбита-1М**	Декларация соответствия ТС № RU Д-RU.ME61.B.00200 с 25.12.2014г. до 24.12.2019г. Степень защиты IP41 по ГОСТ 14254-96	
Извещатель охранный ручной (ножной) точечный электроконтактный **ИО 101-5/1 "ЧЕРЕПАХА-1"**	Декларация соответствия ТС № RU Д-RU.ME61.B.00198 с 25.12.2014г. до 24.12.2019г. Степень защиты IP41 по ГОСТ 14254-96	
Извещатель охранный ручной (ножной) точечный электроконтактный **ИО 101-5/2 "ЧЕРЕПАХА-2"**	Декларация соответствия ТС № RU Д-RU.ME61.B.00198 с 25.12.2014г. до 24.12.2019г. Степень защиты IP41 по ГОСТ 14254-96	
Извещатель охранный ручной (ножной) точечный электроконтактный **ИО 101-5/1 "ЧЕРЕПАХА-1М"**	Декларация соответствия ТС № RU Д-RU.ME61.B.00198 с 25.12.2014г. до 24.12.2019г. Степень защиты IP41 по ГОСТ 14254-96	
Извещатель охранный ручной (ножной) точечный электроконтактный **ИО 101-5/2С "ЧЕРЕПАХА-2С"**	Декларация соответствия ТС № RU Д-RU.ME61.B.00198 с 25.12.2014г. до 24.12.2019г. Степень защиты IP41 по ГОСТ 14254-96	
Извещатели охранные **«ФС-1», «ФС-1-5», «ФС-1М », «ФС-2», «ФС-2-15»**	Декларация соответствия ТС № RU Д-RU.ME61.B.00197 с 25.12.2014г. до 24.12.2019г. Декларация соответствия ТС № RU Д-RU.ME61.B.00198 с 25.12.2014г. до 24.12.2019г. Степень защиты IP30 по ГОСТ 14254-96	

Датчик положения магнитогерконовый **ARTOL-4**	Основной цвет корпуса черный или белый. Другие цвета корпуса по согласованию с заказчиком. Степень защиты оболочки IP68 Температура окружающей среды от минус 50°С до +85°С. Ток 0,5А, напряжение 200В, мощность 10 Вт	
Датчик положения магнитогерконовый **ARTOL-400**	Корпуса датчика и магнита изготовлены из нержавейки 12х18Н10Т ГОСТ 19904-90. Степень защиты оболочки IP68 Температура окружающей среды от минус 50°С до +85°С. Ток 0,5А, напряжение 200В, мощность 10 Вт	
Извещатель охранный точечный магнитоконтактный **ИО 102-26 "Нержавейка 100"** **ИО 102-26 "Нержавейка 40"**	Декларация соответствия ТС № RU Д-RU.ME61.B.00197 с 25.12.2014г. до 24.12.2019г. Сертификат соответствия ССБК RU.ПБ09.Н000230 с 13.05.2014г. по 12.05.2019г. Степень защиты IP68 по ГОСТ 14254-96	
Извещатель охранный точечный магнитоконтактный **ИО 102-26 "АЯКС"**	Декларация соответствия ТС № RU Д-RU.ME61.B.00198 с 25.12.2014г. до 24.12.2019г. Сертификат соответствия ССБК RU.ПБ09.Н000230 с 13.05.2014г. до 12.05.2019г. Степень защиты IP55 по ГОСТ 14254-96	
Извещатель охранный точечный магнитоконтактный **ИО 102-26 "Металл"**	Декларация соответствия ТС № RU Д-RU.ME61.B.00198 с 25.12.2014г. до 24.12.2019г. Сертификат соответствия ССБК RU.ПБ09.Н000230 с 13.05.2014г. до 12.05.2019г. Степень защиты IP68 по ГОСТ 14254-96	
Извещатель охранный точечный магнитоконтактный **ИО 102-26 "Нержавейка"**	Декларация соответствия ТС № RU Д-RU.ME61.B.00198 с 25.12.2014г. до 24.12.2019г. Сертификат соответствия ССБК RU.ПБ09.Н000230 с 13.05.2014г. до 12.05.2019г. Степень защиты IP68 по ГОСТ 14254-96	
Извещатель охранный точечный магнитоконтактный **ИО 102-28**	Декларация соответствия ТС № RU Д-RU.ME61.B.00198 с 25.12.2014г. до 24.12.2019г. Степень защиты IP55 по ГОСТ 14254-96	
Извещатель охранный точечный магнитоконтактный **ИО 102-26 "Змея"**	Декларация соответствия ТС № RU Д-RU.ME61.B.00198 с 25.12.2014г. до 24.12.2019г. Сертификат соответствия ССБК RU.ПБ09.Н000230 с 13.05.2014г. до 12.05.2019г. Степень защиты IP68 по ГОСТ 14254-96	
Извещатель охранный точечный магнитоконтактный **ИО 102-29 "Эстет"** **ИО 102-29 "Эстет-сейф"** **ИО 102-29 "Эстет-инвертор"** **ИО 102-29 "Эстет-сейф-инвертор"**	Декларация соответствия ТС № RU Д-RU.ME61.B.00198 с 25.12.2014г. до 24.12.2019г. Сертификат соответствия ССБК RU.ПБ09.Н000230 с 13.05.2014г. до 12.05.2019г. Степень защиты IP20 по ГОСТ 14254-96	
Извещатель охранный точечный магнитоконтактный **ИО 102-6** **ИО 102-6П**	Декларация соответствия ТС № RU Д-RU.ME61.B.00198 с 25.12.2014г. до 24.12.2019г. Степень защиты IP66 по ГОСТ 14254-96	

Датчик положения магнитогерконовый **ДПМ-1**	Декларация соответствия ТС № RU Д-RU.ME61.B.00201 от 25.12.2014г. до 24.12.2019г. Сертификат соответствия ССБК RU.ПБ09.Н000230 с 13.05.2014г. по 12.05.2019г. Степень защиты IP66 по ГОСТ 14254-96	
Датчик положения магнитогерконовый **ДПМ-1-100**	Декларация соответствия ТС № RU Д-RU.ME61.B.00201 от 25.12.2014г. до 24.12.2019г. Сертификат соответствия ССБК RU.ПБ09.Н000230 с 13.05.2014г. по 12.05.2019г. Степень защиты IP68 по ГОСТ 14254-96	
Датчик положения магнитогерконовый **ДПМ-2** **ДПМ-2 «Металл»** **ДПМ-2 «Нержавейка"**	Декларация соответствия ТС № RU Д-RU.ME61.B.00202 с 25.12.2014г. до 24.12.2019г. Сертификат соответствия ССБК RU.ПБ09.Н000230 Действителен с 13.05.2014г. по 12.05.2019г. Степень защиты IP55 по ГОСТ 14254-96	
Датчик положения магнитогерконовый **ДПМ-3**	Декларация соответствия ТС № RU Д-RU.ME61.B.00202 с 25.12.2014г. до 24.12.2019г. Сертификат соответствия ССБК RU.ПБ09.Н000230 Действителен с 13.05.2014г. по 12.05.2019г. Степень защиты IP55 по ГОСТ 14254-96	
Извещатель охранный точечный магнитоконтактный **ИО 102-39**	Декларация соответствия ТС № RU Д-RU.ME61.B.00198 с 25.12.2014г. до 24.12.2019г. Сертификат соответствия ССБК RU.ПБ09.Н000230 с 13.05.2014г. до 12.05.2019г. Степень защиты IP68 по ГОСТ 14254-96	
Извещатель охранный точечный магнитоконтактный **ИО 102-30 «Бульдог»**	Декларация соответствия ТС № RU Д-RU.ME61.B.00198 с 25.12.2014г. до 24.12.2019г. Степень защиты IP55 по ГОСТ 14254-96	
Извещатель охранный точечный магнитоконтактный **ИО 102-43** **«Нержавейка»**	Декларация соответствия ТС № RU Д-RU.ME61.B.00198 с 25.12.2014г. до 24.12.2019г. Сертификат соответствия ССБК RU.ПБ09.Н000230 с 13.05.2014г. до 12.05.2019г. Степень защиты IP68 по ГОСТ 14254-96	
Извещатель охранный точечный магнитоконтактный **ИО 102-40** **ИО 102-40Б2М** **ИО 102-40Б3М**	Декларация соответствия ТС № RU Д-RU.ME61.B.00198 с 25.12.2014г. до 24.12.2019г. Сертификат соответствия ССБК RU.ПБ09.Н000230 с 13.05.2014г. до 12.05.2019г. Степень защиты IP68 по ГОСТ 14254-96	
Извещатель охранный точечный магнитоконтактный **ИО 102-40К**	Декларация соответствия ТС № RU Д-RU.ME61.B.00198 с 25.12.2014г. до 24.12.2019г. Степень защиты IP68 по ГОСТ 14254-96	

Магнитоуправляемые извещатели для немагнитоактивных конструкций

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный **ИО 102-26 «Гефест»**	Декларация соответствия ТС № RU Д-RU.ME61.B.00197 с 25.12.2014г. до 24.12.2019г. Сертификат соответствия ССБК RU.ПБ09.Н000230 с 13.05.2014г. по 12.05.2019г. Степень защиты IP55 по ГОСТ 14254-96	
Извещатель охранный **Д9-00-2000, Д9-01-2000**	Декларация соответствия ТС № RU Д-RU.ME61.B.00198 с 25.12.2014г. до 24.12.2019г. Степень защиты IP55 по ГОСТ 14254-96	
Датчик положения **ДП 102-2**	Декларация соответствия ТС № RU Д-RU.ME61.B.00198 с 25.12.2014г. до 24.12.2019г. Сертификат соответствия ССБК RU.ПБ09.Н000230 с 13.05.2014г. до 12.05.2019г.	
Извещатель охранный точечный магнитоконтактный **ИО 102-2**	Декларация соответствия ТС N RU Д-RU.AB24.B.01015 с 29.08.2014г. до 28.08.2019г.	
Извещатель охранный точечный магнитоконтактный **ИО 102-4**	Декларация соответствия ТС N RU Д-RU.AB24.B.01015 с 29.08.2014г. до 28.08.2019г.	
Извещатель охранный точечный магнитоконтактный **ИО 102-5**	Декларация соответствия ТС N RU Д-RU.AB24.B.01015 с 29.08.2014г. до 28.08.2019г.	
Извещатель охранный точечный магнитоконтактный **ИО 102-16/1**	Декларация соответствия ТС N RU Д-RU.AB24.B.01015 с 29.08.2014г. до 28.08.2019г.	
Извещатель охранный точечный магнитоконтактный **ИО 102-16/2**	Декларация соответствия ТС N RU Д-RU.AB24.B.01015 с 29.08.2014г. до 28.08.2019г.	
Извещатель охранный точечный магнитоконтактный **ИО 102-15/1**	Декларация соответствия ТС N RU Д-RU.AB24.B.01015 с 29.08.2014г. до 28.08.2019г.	
Извещатель охранный точечный магнитоконтактный **ИО 102-15/2**	Декларация соответствия ТС N RU Д-RU.AB24.B.01015 с 29.08.2014г. до 28.08.2019г.	