

Этикетка

Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-РУ.БН01.В.03002/19 с 13.12.2019г. до 12.12.2024г.
 Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-РУ.БН01.В.03007/19 с 13.12.2019г. до 12.12.2024г.

Технические данные

Извещатель охранный точечный магнито-контактный Д9-00-2000, Д9-01-2000 предназначен для блокировки дверей, окон, ящиков столов и подобных объектов, выполненных из немагнитных материалов.

Извещатели используются в цепях тока не более 0,25А при напряжении 30В±10%. Работоспособность извещателей сохраняется при температуре окружающей среды от минус 40°С до плюс 50°С и относительной влажности 98% при температуре 35°С.

Контакт магнитоуправляемый в сборе состоит из корпуса, изготовленного из стали и залитого в него компаундом герметичного контакта (геркона). Два вывода (Д9-00-2000) или три вывода (Д9-01-2000) из провода МГШВ 0,12Б или 0,14Б имеют длину не менее 2000мм. Магнит извещателя изготовлен в корпусе из пластмассы.

Работоспособность извещателя заключается в замыкании и размыкании (Д9-00-2000) или переключении (Д9-01-2000) контактов геркона. Контакты геркона замкнут электрическую цепь, в которую он включён, при приближении магнита к контакту магнитоуправляемому на расстоянии меньше 8мм (при установке без смещения) или меньше 5мм (при смещении продольных осей на 5мм) и разомкнёт её при удалении магнита от контакта на расстояние больше 20мм.

Обслуживание извещателя заключается в периодической проверке крепления магнита и контакта магнито-управляемого и состояния проводки от датчика до стационарного аппарата.


Извещатель является не восстанавливаемым изделием.

Извещатель не содержит драгоценных металлов (п.1.2 ГОСТ 2.608-78).

Габаритные и установочные размеры приведены на рис.1.

Комплектность

- контакт магнито-управляемый - 1шт
 - магнит - 1шт
 - этикетка - 1шт
- (на одну транспортную тару)



Транспортирование, хранение, утилизация

Транспортирование должно соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150. Хранение должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150.

Утилизация извещателей производится с учетом отсутствия в нем токсичных компонентов

Свидетельство о приёмке и гарантийные обязательства



Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий АТФЕ 425119.068 ТУ, при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации – три года со дня ввода извещателя в эксплуатацию, но не более 3,5 лет со дня отгрузки с предприятия- изготовителя.

Все претензии и заявки направлять по адресу: РОССИЯ 390027 г. Рязань, ул. Новая д.51В
 ООО НПП «Магнито-контакт» тел./ факс (4912) 45-16-94 , 45-37-88 , 210-215


Партия извещателей охранных точечных магнитоконтактных Д9-00-2000, Д9-01-2000

в количестве _____ штук соответствует техническим условиям АТФЕ 425119.068 ТУ (групповые ПАШК.425119.008 ТУ) и признана годной к эксплуатации.

Подпись _____ Штамп ОТК _____ Дата выпуска _____



Разметка под крепление
контакта поз.1



Разметка под крепление
магнита поз.2

